

ร่างขอบเขตของข้อกำหนดของงาน (Terms of Reference : TOR)

ครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๒๐ ชุด

๑. ความเป็นมา

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในระดับ กึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ รายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ จำนวน ๒๐ ชุด วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อรองรับกับ การเรียนการสอนของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะในการเรียน รู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วย งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2569	หน้า 1/6
รหัสครุภัณฑ์ วท.นศ.....<u>023</u>...../2569 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์		
1. ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ จำนวน 20 ชุด 1.1 รายละเอียดทั่วไป 1.1.1 เป็นชุดฝึกที่ออกแบบสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถทำการฝึกทดลองได้ง่ายและสะดวก 1.1.2 เป็นชุดฝึกสำหรับการเรียนรู้ในด้านการควบคุมอัตโนมัติด้วย ระบบเซ็นเซอร์ การควบคุมที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากลทางด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศไทย 1.1.3 ชุด PLC สำหรับควบคุมระบบสายการผลิตอัตโนมัติ 1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 1.2.1 มีจำนวนอินพุตแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 32 จุดและเอาต์พุตแบบรีเลย์หรือทรานซิสเตอร์ไม่น้อยกว่า 32 จุด 1.2.2 มีจำนวนอนาล็อกอินพุต ไม่น้อยกว่า 2 จุด 1.2.3 มีจำนวนอนาล็อกเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 1 จุด 1.2.4 ชนิดของอินพุต แบบ Sink หรือ Source 1.2.5 มีสวิตช์อินพุต สำหรับใช้ในการทดสอบการทำงานของอินพุตของ PLC 1.2.6 มีเทอร์มินอลเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเป็นแบบ Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับส่วนอินพุตเอาต์พุตของ Analog I/O ของ PLC 1.2.7 มีจำนวน Timer และ Counter ไม่น้อยกว่า 1024 จุด 1.2.8 มีหน่วยความจำในโปรแกรมไม่น้อยกว่า 64 k steps 1.2.9 มีหน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 5 kbytes 1.2.10 ค่า Operating altitude ไม่น้อยกว่า 0-2000 m 1.2.11 มี Function Display data : Year, month, day, minute, second และ week of day 1.2.12 มีมาตรฐานการอินเตอร์เฟซแบบ RS 485 หรือ RS-232 หรือ USB จำนวน 1 พอร์ตสามารถรองรับระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต RS 485 หรือ RS-232 หรือ USB 1.2.13 สามารถรองรับการเขียนภาษาแบบ Function Block (FC) หรือ Data Block (DB) หรือ Leader หรือ อื่นๆ 1.2.14 มีสายสำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น ต่อ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1 เครื่อง		
 นายอนุชิต รอดตัว (ประธานกรรมการ)	 นายกิตติพงศ์ นิลละเอียด (กรรมการ)	 นางพรสุภา เพชรชนะ (กรรมการและเลขานุการ)

	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2569	หน้า 2/6
รหัสครุภัณฑ์ วท.นศ.....<u>023</u>...../2569 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์		
1.2.15 ตัวเครื่องโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ติดตั้งกับแผงทดลองทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน โดยด้านหน้าของแผงทดลองมีสัญลักษณ์ที่แสดงไว้อย่างชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีการสกรีนหรือเจาะร่อง ซึ่งสามารถทนต่อการขูดขีดได้เป็นอย่างดีและนำไปบรรจุในกระเป๋าลูมิเนียมที่แข็งแรงสะดวกต่อการจัดเก็บ มีอินพุต/เอาต์พุต Safety Socket ที่สามารถใช้สายเสียบต่อภายนอกได้ครบตามจำนวน 1.3 ชุด interface จำนวน 2 ชุด ชุด interface ระบบ IoT Interface ที่สามารถจำลองการทำงานและเป็นตัวกลาง Gateway เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet สำหรับใช้เพื่อการการสั่งงานและทดสอบเพื่อผ่านระบบ IoT 1.3.1 มี CPU มีความเร็วไม่น้อยกว่า 240 MHz 1.3.2 มีการสื่อสารแบบ Wifi 1.3.3 มีการสื่อสารแบบ Bluetooth 1.3.4 มีการสื่อสารแบบ RS485 หรือ RS-232 หรือ USB 1.3.5 มีแผง PCB และ PCB IDC 12 PIN จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 1.3.6 มี Led แสดงการทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ชุด 1.3.7 มีอินพุตรองรับ 24 VDC จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด 1.3.8 มีเอาต์พุต แบบ Relay จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด 1.3.9 มีเมนบอร์ด 1 แผง ประกอบด้วย IDC 12 PIN x1 Pcs, IDC 20 PIN x2 Pcs, Dc to DC x1Pcs, Opto x3Pcs 1.4 รายละเอียดอื่นๆ 1.4.1 บริษัทผู้ผลิตชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO 9001:2015 1.4.2 ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ที่เสนอผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย เพื่อการบริการหลังการขาย 1.4.3 มีคู่มือปฏิบัติการใช้งาน ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ฉบับภาษาไทย อย่างละ 20 เล่ม 1.4.4 รับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 1.4.5 มีการอบรมการใช้งานชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1.4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอให้ยื่นแคตตาล็อก รูปภาพ และอื่นๆ โดยกำหนดหัวข้อเป็นตัวเลขให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ TOR เพื่อประกอบการพิจารณาผลให้ถูกต้องครบถ้วน		
 นายอนุชิต รอดตัว (ประธานกรรมการ)	 นายกิตติพงศ์ นิลละเอียด (กรรมการ)	 นางพรสุภา เพชรชนะ (กรรมการและเลขานุการ)

	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2569	หน้า 3/6
รหัสครุภัณฑ์ วท.นศ.....๐๒๓...../2569 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง 2.1 รายละเอียดทั่วไป 2.1.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ 2.2 รายละเอียดทางเทคนิค 2.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 2.2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 2.2.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 2.2.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย 2.2.5 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2.2.6 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว 2.2.7 มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 2.2.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 2.2.9 มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 2.2.10 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 2.2.11 มีระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 802.11ax หรือดีกว่า และ Bluetooth 2.3 รายละเอียดอื่นๆ 2.3.1 มีระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานออฟฟิต ที่มีลิขสิทธิ์ 2.3.2 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.3.3 มีกระเป๋าใส่เครื่อง จำนวน 3 ใบ 2.3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอให้ยื่นแคตตาล็อก รูปถ่าย และอื่นๆ โดยกำหนดหัวข้อเป็นตัวเลขให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ TOR เพื่อประกอบการพิจารณาผลให้ถูกต้องครบถ้วน		
 นายอนุชิต รอดตัว (ประธานกรรมการ)	 นายกิตติพงศ์ นิลละเอียด (กรรมการ)	 นางพรสุภา เพชรชนะ (กรรมการและเลขานุการ)

	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2569	หน้า 4/6
รหัสครุภัณฑ์ วท.นศ.....<u>023</u>...../2569 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์		
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จำนวน 20 เครื่อง) 3.1 รายละเอียดทั่วไป 3.1.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3.2 รายละเอียดทางเทคนิค 3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย 3.2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 3.2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 3.2.3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 3.2.3.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 3.2.4 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 3.2.5 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 3.2.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย 3.2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 3.2.8 มีระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 802.11ax หรือดีกว่า และ Bluetooth 3.2.9 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 3.2.10 มีช่องเชื่อมต่อ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) จำนวน 1 ช่อง 3.2.11 มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 3.2.12 มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 3.2.13 เมาส์ จอ แป้นพิมพ์ และเคส ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน		
 นายอนุชิต รอดตัว (ประธานกรรมการ)	 นายกิตติพงศ์ นิลละเอียด (กรรมการ)	 นางพรสุภา เพชรชนะ (กรรมการและเลขานุการ)

	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2569	หน้า 5/6
รหัสครุภัณฑ์ วท.นศ.....<u>023</u>...../2569 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์		
3.3 รายละเอียดอื่นๆ 3.3.1 มีระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานออฟฟิต ที่มีลิขสิทธิ์ 3.3.2 มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 3.3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอให้ยื่นแคตตาล็อก รูปภาพ และอื่นๆ โดยกำหนดหัวข้อเป็นตัวเลขให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ TOR เพื่อประกอบการพิจารณาผลให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ชุดเชื่อมต่อสำหรับการใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาไฟฟ้าและอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง 4.1 รายละเอียดทั่วไป 4.1.1 สามารถใช้ทดสอบเทียบเคียงในการใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 PLC (PLC Training Set) สำหรับใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาไฟฟ้าและอัตโนมัติ เหมาะกับนักศึกษา วิศวกรที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรม PLC การต่อวงจรควบคุม และการจำลองการทำงานของอุปกรณ์จริง 4.2 รายละเอียดทางเทคนิค 4.2.1 ปุ่มกด (Push Button, PB) PB1 – PB4 (สีเขียว, แดง, ดำ, ขาว, เหลือง) ใช้เป็นสวิตช์อินพุต 4.2.2 หลอดไฟแสดงสถานะ(Pilot Lamp, PL) PL1–PL4หลอดไฟแสดงสถานะ(สีเขียว, แดง, เหลือง ส้ม) 4.2.3 สวิตช์เลือกโหมด (Selector Switch, SS) SS0, SS1 ใช้เลือกโหมด เช่น Manual/Auto 4.2.4 สวิตช์ DIP (DSW) DSW1 – DSW8 ใช้แทนอินพุตดิจิทัล 4.2.5 สวิตช์จำลองลิมิตสวิตช์ (Limit Switch, LS) LS1 – LS5 ใช้แทนเซ็นเซอร์จำกัดระยะ 4.2.6 รีเลย์เอาต์พุต (Relay Output, RY) RY1, RY2 ใช้จำลองการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น มอเตอร์ 4.2.7 บัซเซอร์ (Buzzer, BUZ) สำหรับแจ้งเตือน/สัญญาณเสียง 4.2.8 จอ 7-Segment Display (DPL) DPL1, DPL2 สำหรับแสดงผลตัวเลข 4.2.9 ปุ่ม Emergency Stop (EMG STOP) ปุ่มหยุดฉุกเฉินสีแดง ขนาดใหญ่ 4.2.10 ขั้วต่อสัญญาณ (Terminal/Binding Post) มีทั้งสำหรับ Input, Output, +, -, Common ใช้ต่อกับ PLC ภายนอกหรือทดลองวงจรไฟฟ้า 4.2.11 คอนเนกเตอร์สายแพ (Ribbon Cable Connector) ใช้เชื่อมต่อกับ PLC โดยตรง (I/O Module) 4.2.12 โหมดควบคุม (MANUAL / AUTO Selector) 4.3 รายละเอียดอื่นๆ 4.3.1 มีคู่มือฉบับภาษาไทย 10 เล่ม 4.3.2 รับประกันคุณภาพสินค้า เป็นเวลา 1 ปี 4.3.3 การฝึกอบรม และ การสาธิตการใช้งานให้กับผู้ใช้ และการบริการหลังการขาย 4.3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอให้ยื่นแคตตาล็อก รูปภาพ และอื่นๆ โดยกำหนดหัวข้อเป็นตัวเลขให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ TOR เพื่อประกอบการพิจารณาผลให้ถูกต้องครบถ้วน		
 นายอนชิต รอดตัว (ประธานกรรมการ)	 นายกิตติพงศ์ นิลสะเอียด (กรรมการ)	 นางพรสุภา เพชรชนะ (กรรมการและเลขานุการ)

	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2569	หน้า 6/6
รหัสครุภัณฑ์ วท.นศ.....<u>023</u>...../2569 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์		
5. โต้ะปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด 5.1 รายละเอียดทั่วไป 5.1.1 หน้าท้อปคอมแพคลามิเนต ขนาด กว้าง 80 cm สูง 75 cm ยาว 180 cm ขาเหล็กเหลี่ยมขนาด 2x2 นิ้ว ทำสี Epoxy พร้อมเก้าอี้ 25 ตัว 5.2 รายละเอียดอื่นๆ 5.1.2 ผู้ยื่นข้อเสนอให้ยื่นแคตตาล็อก รูปถ่าย และอื่นๆ โดยกำหนดหัวข้อเป็นตัวเลขให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ TOR เพื่อประกอบการพิจารณาผลให้ถูกต้องครบถ้วน		
 นายอนุชิต รอดตัว (ประธานกรรมการ)	 นายกิตติพงศ์ นิลละเอียด (กรรมการ)	 นางพรสุภา เพชรชนะ (กรรมการและเลขานุการ)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา พิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

๒๖๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒ ต่อ ๑๖๑๔

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

เว็บไซต์ www.tnk.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นด้วย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอนุชิต รอดตัว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติพงศ์ นิลละเอียด)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางพรสุภา เพชรชนะ)